

【大気】

測定日(2019年4月～2020年2月末)

測定場所 : 煙突排出口

NO	項目	単位	通常運転保証値	参考(法令規制値)	測定日					
					4月19日	6月14日	8月23日	10月18日	12月20日	2月21日
1	ばいじん濃度	g/m ³	0.03	0.04	0.002未満	0.002未満	0.0034	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	硫黄酸化物濃度	ppm	50	200	2.2	2.8	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
3	窒素酸化物濃度	ppm	50	180	29	19	13	18	5.4	15
4	水銀濃度	mg/m ³	0.05	—	0.001	—	—	0.0012	—	—

【水質(雨水)】

測定日(2019年5月～2020年2月末)

測定場所 : 工場内の雨水最終排水口

NO	項目	単位	測定日	測定日	測定日	測定日
			5月13日	8月23日	11月11日	2月21日
1	鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
2	六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
3	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	水銀及びその他水銀化合物	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5	アルキル水銀化合物	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6	ぼう素及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
7	ふっ素及びその化合物	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満

【騒音】

測定日(2019年10月31日)

測定場所 : 工場敷地から50m離れた仮想敷地境界上

NO	区分	適用時間帯	単位	許容限度	測定値
1	朝	AM7:51~AM7:56	デシベル(dB)	65	38
2	昼間	AM9:20~AM9:24	デシベル(dB)	70	50
3	夕	PM19:01~PM19:05	デシベル(dB)	65	38
4	夜間	PM22:01~PM22:05	デシベル(dB)	60	37

【水質(生活排水)】

測定日(2019年8月23日)

測定場所 : 工場内の生活排水最終排水口

NO	項目	単位	規制値	測定日	
				令和1年8月23日	
1	銅及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	
2	亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.1未満	
3	クロム化合物	mg/l	—	0.05未満	
4	フェノール化合物	mg/l	—	0.1未満	
5	鉄及びその化合物	mg/l	—	0.5未満	
6	マンガン及びその化合物	mg/l	—	0.5未満	
7	ふっ素化合物	mg/l	—	0.1未満	
8	水素イオン濃度	—	5.8~8.6	7.9	
9	生物化学的酸素要求量(日間平均)	mg/l	20mg/l	12	
10	化学的酸素要求量	mg/l	—	21	
11	浮遊物質量	mg/l	—	10未満	
12	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	mg/l	—	2未満
13		動植物油含有量	mg/l	—	2未満
14	窒素含有量	mg/l	—	33	