


【大気】

測定日(2020年4月～2021年2月末)

測定場所 : 煙突排出口

NO	項目	単位	通常運転 保証値	参考(法令 規制値)	測定日					
					4月24日	6月19日	8月21日	10月16日	12月18日	2月19日
1	ばいじん濃度	g/m ³	0.03	0.04	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	硫黄酸化物濃度	ppm	50	200	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
3	窒素酸化物濃度	ppm	50	180	12	10	11	21	10	7
4	水銀濃度	mg/m ³	0.05	—	0.001	—	—	0.00058	—	—



計量証明書の
実測値を記入する

【水質(生活排水)】

測定日(2020年8月31日)

測定場所 :工場内の生活排水最終排水口

NO	項目	単位	規制値	測定日
				令和2年8月31日
1	銅及びその化合物	mg/l	—	0.1未満
2	亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.1未満
3	クロム化合物	mg/l	—	0.05未満
4	フェノール化合物	mg/l	—	0.1未満
5	鉄及びその化合物	mg/l	—	0.5未満
6	マンガン及びその化合物	mg/l	—	0.5未満
7	ふっ素化合物	mg/l	—	0.3未満
8	水素イオン濃度	—	5.8~8.6	7
9	生物化学的酸素要求量(日間平均)	mg/l	20mg/l	1.5
10	化学的酸素要求量	mg/l	—	5
11	浮遊物質	mg/l	—	10未満
12	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	mg/l	2未満
13		動植物油含有量	mg/l	2未満
14	窒素含有量	mg/l	—	10

【騒音】

測定日(2020年10月16日)

測定場所 :工場敷地から50m離れた仮想敷地境界上

NO	区分	適用時間帯	単位	許容限度	測定値
1	朝	AM7:40~AM7:44	デシベル(dB)	65	39
2	昼間	AM9:45~AM9:49	デシベル(dB)	70	47
3	夕	PM19:01~PM19:05	デシベル(dB)	65	39
4	夜間	PM22:01~PM22:05	デシベル(dB)	60	38

【水質(生活排水)】

測定日(2020年8月31日)

測定場所 :工場内の生活排水最終排水口

NO	項目	単位	規制値	測定日
				令和2年8月31日
1	銅及びその化合物	mg/l	—	0.1未満
2	亜鉛及びその化合物	mg/l	—	0.1未満
3	クロム化合物	mg/l	—	0.05未満
4	フェノール化合物	mg/l	—	0.1未満
5	鉄及びその化合物	mg/l	—	0.5未満
6	マンガン及びその化合物	mg/l	—	0.5未満
7	ふっ素化合物	mg/l	—	0.3未満
8	水素イオン濃度	—	5.8~8.6	7
9	生物化学的酸素要求量(日間平均)	mg/l	20mg/l	1.5
10	化学的酸素要求量	mg/l	—	5
11	浮遊物質	mg/l	—	10未満
12	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類含有量	mg/l	2未満
13		動植物油含有量	mg/l	2未満
14	窒素含有量	mg/l	—	10